



Prefeitura Municipal de Aratuípe

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Rua Dr. João Martins, nº 01 – Centro
Aratuípe – Bahia - CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83
Tel.: (75) 3647-2110



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 523/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

INTERESSADO: TAKT GTN TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO

OBJETO: Seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material elétrico e ferramentas para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos do Município de Aratuípe/BA, mediante Sistema de Registro de Preços.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

A **PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE**, designada pela Portaria nº. 02 de 08 de Janeiro de 2020, assistida pela Assessoria Jurídica, vem, responder ao questionamento formulado por Licitante.

Questionamento:

Boa tarde!

Gostaria de pedir esclarecimento referente ao pregão conforme informações abaixo:

Pregão Eletrônico nº 09/2020/SRP

Processo Administrativo nº 523/2020

Data de Abertura: 27/07/2020

Objeto do Certame: Aquisição de material elétrico e ferramentas para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos do Município de Aratuípe/BA

No Anexo I – Termo de Referência contém algumas informações a serem esclarecidas, tais como:

Lote 17 – Item 01

Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até 400w e mista até 500w, com braço em tubo de aço galv. D=50mm proj hor=2.500mm e proj vert=2.200mm, fornecimento e instalação.

DUVIDA: Na descrição do item informa fornecimento e instalação. Confere a descrição? Terá que instalar o braço?

Lote 18 – Item 1

Luminária fechada para iluminação pública – lâmpadas de 250/500w – fornecimento e instalação (excluído lâmpadas)

DUVIDA: Na descrição do item informa fornecimento e instalação. Confere a descrição? Terá que instalar o braço?



Prefeitura Municipal de Aratuípe

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Rua Dr. João Martins, nº 01 – Centro
Aratuípe – Bahia - CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83
Tel.: (75) 3647-2110



Lote 20 – Item 1

Rele fotoelétrico (preto) – nacional com capacitor

DUVIDA: Na descrição não informa a voltagem do relé 127 ou 220v. Cita relé preto. Informo que a descrição “relé preto” não confere com a norma técnica ABNT NBR 5123.

Desde já agradeço pela atenção e fico no aguardo sobre os itens citados a cima.

Att.

Ricardo Stefanello

Analista de Licitação

TAKT GTN Tecnologia em Iluminação

E-mail: ricardo.stefanello@taktgtn.com.br

Cel.: (41) 9 9582-1091 (Tim) / (41) 9 9153-8087 (Vivo)

Tel.: (41) 3557-5257

Site: www.taktgtn.com.br

Assim, responde-se aos questionamentos apresentados na forma a seguir:

Resposta:

No item 17 - A cotação prévia obtida pela Prefeitura Municipal Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até 400w e mista até 500w, com braço em tubo de aço galv. D=50mm proj hor=2.500mm e proj vert=2.200mm, fornecimento e instalação.

No item 17- Considerando um equívoco na descrição do Lote 17, decide esta Pregoeira excluí-lo do Pregão Eletrônico/SRP Nº 009/2020.

Lote 18 – Item 1

Luminária fechada para iluminação pública – lâmpadas de 250/500w – fornecimento e instalação (excluso lâmpadas)

Lote-18 – a Sra. Pregoeira decide manter a descrição

Lote 20 – Item 1

Rele fotoelétrico (preto) – nacional com capacitor

Lote 20 - a Sra. Pregoeira decide manter mesma descrição com voltagem 220v.



Prefeitura Municipal de Aratuípe

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Rua Dr. João Martins, nº 01 – Centro
Aratuípe – Bahia - CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83
Tel.: (75) 3647-2110



Em face do quanto previsto no art. 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93, considerando que a alteração efetuada não afeta a formulação das propostas pelos que adquiriram o Edital da Licitação, manter a data da Sessão Pública designada para o dia 27/07/2020, às 10h00min.

Deverá ser publicado a íntegra da presente resposta no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico www.aratuípe.ba.io.org.br, bem como remetida a todos os licitantes que adquiriram o referido edital.

Aratuípe, 16 de julho de 2020.

Luzineide Brito dos Santos

Pregoeira